

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан

(наименование территориального органа МЧС России)

Дюртюлинский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Республика Башкортостан, с. Бакалы, ул. Красных Партизан, 60, 8 (34742) 2-22-16,
durtuli-mond@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Акт № 5/61

по результатам рассмотрения заявления

«15» февраля 2019 г.
12 ч. 00 мин.

с. Бакалы

Галин Артур Ильфатович, государственный инспектор г. Дюртюли, Дюртюлинского, Илишевского, Бакалинского, Кушнаренковского и Чекмагушевского районов РБ по пожарному надзору

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) государственного (-ых) инспектора (-ов) по пожарному надзору, проводившего (-их) обследование, рассматривавшего заявление)

в период с 10 час 30 мин « 15 » февраля 2019 года до 12 часов 00 мин « 15 » февраля 2019 года проведено обследование документов, объекта защиты заинтересованного лица на территории и в здании

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования Бакалинская детская школа искусств муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан, ИНН 0207001473

(наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

расположенного(-ых) по адресу: Республика Башкортостан, Бакалинский район, с. Бакалы, ул. Школьная, 19

совместно с директором МАУ ДО Бакалинская ДШИ Ворсиной Региной Рустамовной

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) представителя заинтересованного лица, работников, присутствовавших при проведении обследования, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.)

по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта защиты:

Здание школы 3 степени огнестойкости размерами в плане 26,82x12,75 м, двухэтажное, общей площадью 512,3 квадратных метра. Наружные и внутренние стены кирпичные, перекрытия железобетонные плиты, фундамент бетонные блоки, кровля металлическая по деревянной обрешетке и стропилам. Здание школы находится в оперативном управлении МАУ ДО Бакалинская ДШИ – свидетельство о регистрации права СВ 0223554 от 20.10.2015. Класс функциональной пожарной опасности здания – Ф4.1 – здание организации дополнительного образования детей. Класс конструктивной пожарной опасности здания – С1. Здание электрифицировано, не газифицировано, отопление центральное. Здание имеет не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов с каждого этажа. Огнезащитная обработка деревянных строительных конструкций чердачного помещения здания выполнена. Представлен акт (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) от 11 июля 2018 года, проверку производила ИЛ ООО ЭЦ ПБ «Пож-Протект». Документы по проверке электрической сети представлены, электрооборудование исправно, протоколы измерений от ноября 2017 года, выполненные ООО «Энергетик+». Первичные средства пожаротушения (огнетушители) имеются, исправны, рассредоточены по зданию и находятся в легко доступных местах, паспорта огнетушителей имеются в наличии. В здании смонтирована автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре, представлена исполнительно-проектная

документация на АПС и СОУЭ. Система пожарной сигнализации здания школы обеспечивает дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт ПЧ-65 ФГКУ «12 отряд ФПС по РБ» без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. Договор № 03/1 ТО ОПС от 01.01.2019 на техническое обслуживание оконечного объектового устройства ПАК «Стрелец-Мониторинг» заключен с ООО «ГарантБезопасность» (лицензия № 3-Б/02449 от 31.12.2013). Монтаж АПС и СОУЭ производило ТФ ЗАО «БСРСУ ПР». Акт приемки в эксплуатацию АПС от 15 февраля 2011 года. Договор № 03 ТО ОПС от 01.01.2019 на техническое обслуживание АПС и СОУЭ заключен с ООО «ГарантБезопасность», представлен акт проверки работоспособности АПС и СОУЭ от 31.12.2018, АПС и СОУЭ находятся в работоспособном состоянии. Приказом № 47 от 03.09.2018 назначен ответственным за пожарную безопасность по МАУ ДО Бакалинская ДШИ заместитель директора по АХЧ Коновалова Т.А.. Руководитель и лицо, ответственное за пожарную безопасность, прошли обучение по программе пожарно-технического минимума, удостоверения представлены. Планы эвакуации людей имеются в наличии и соответствуют требованиям ГОСТр. Инструкции по пожарной безопасности имеются, утверждены руководителем. Пути эвакуации в здании школы не загромождены, свободны, отделаны негорючими материалами. У обследуемого здания снаружи расположено два пожарных гидранта, проверка наружного противопожарного водоснабжения производилась в 2018 году. Территория МАУ ДО Бакалинская ДШИ, где расположен объект, соответствует требованиям статьи 76 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

(функциональное назначение объекта защиты (зданий и помещений, расположенных на территории объекта защиты), количество зданий, их этажность, размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция, водоснабжение). Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной опасности, приводится общая характеристика систем противопожарной защиты и выполненные режимные мероприятия)

2) в ходе обследования установлено:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1	2	3
1	не выявлены	

С актом по результатам рассмотрения заявления ознакомлен:

Директор МАУ ДО Бакалинская ДШИ

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

«15» февраля 2019 г.


(подпись)

Ворцина Р.Р.

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:

Директор МАУ ДО Бакалинская ДШИ

(фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина))


(подпись)

Ворцина Р.Р.

Вывод по результатам обследования:

Здание школы МАУ ДО Бакалинская ДШИ по адресу: Республика Башкортостан, Бакалинский район, с. Бакалы, ул. Школьная, 19, соответствует требованиям пожарной безопасности.

«15» февраля 2019 г.

Обследование проводил:

Государственный инспектор г. Дюртюли, Дюртюлинского, Илишевского, Бакалинского, Кушнаренковского и Чекмагушевского районов РБ по пожарному надзору Галин А.И.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«15» февраля 2019 г.

*-место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

